

	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	Июнь-август
2	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	Июнь-август
3	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	Июнь-август
4	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Май
5	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, труб	Май
6	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	Июнь-август
7	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.	Август
8	Запуск системы отопления после получения Паспорта готовности к отопительному периоду на 2025 -2026 г.г.	Октябрь



«Утверждаю»
Директор МКОУ СОШ № 3 п. Новокумского
Левокумского муниципального округа
Ставропольского края
Моисеев Е.В.
2025 года



**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3» поселка Новокумского
Левокумского муниципального округа Ставропольского края**

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	357965, Ставропольский край, Левокумский район, п. Новокумский, ул. Школьная, 18
2	Год постройки	1963 г.
3	Площадь здания, м.кв.	1960,1
4	Теплоснабжающая организация	Буденновский филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
5	Материал стен	кирпич
6	Наличие подвала	нет
7	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
8	Наличие теплового пункта	имеется
9	Система отопления	закрытая
10	Схема отопления	двухтрубная
11	Система ГВС	закрытая
12	Материал трубопроводов система отопления	металлические
13	Система газоснабжения	отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023г.г.	180
	2023-2024г.г.	179
	2024-2025г.г.	175
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2022-2023г.г.	1,9
	2023-2024г.г.	2,4
	2024-2025г.г.	4,9
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023г.г.	301,5
	2023-2024г.г.	290,136
	2024-2025г.г.	282,594
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023г.г.	-